



JÄNNITESULAKKEET 10/25A  
 VIRTAJOHTIMET min. 4mm<sup>2</sup>  
 JÄNNITEJOHTIMET min. 2.5mm<sup>2</sup>

TÄTÄ KYTKENTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN POIKKEUSTAPAUKSISSA  
 (SFS 2537 KytKentä 4010)



**KORPELAN VOIMA**  
 PL 13, 69101 KANNUS  
 PUHELIN 06 - 8747311  
 TELEFAX 06 - 870408

Otaikko  
**PÄTÖENERGIAN MITTAUS**  
**VIRTAMUUNTAJALIIITÄNTÄ**

Koodi	
Päiväys 22.8.2000	Sivu
Suunnittelija	Sivu
Piirustusnumero KA 0001	Seur.Sivu